

A CS250 központ hardveres reszetezése

Lehetőség van a CS250 központ hardveres resetelésére, azaz a gyári alapprogram visszaállítására.

1. Kapcsolja le a központról a 230V-os tápfeszültséget és az akkumulátort is.
2. A képen látható 8 lábú EEPROM 1-es és 2-es lábát kell összekötni, pl.: egy kis csavarhúzó segítségével.
3. Kapcsolja vissza a 230V-os tápfeszültséget és/vagy akkumulátort a központra.
4. Szüntesse meg az 1-es és 2-es láb összekötését.
5. A központban újra a gyári alapprogram található.

